

INFORME PROVISIONAL

NÚMERO DE ALBARÁN	48605
FECHA DE ENSAYO	8 de septiembre de 2008
FECHA DE EMISIÓN	15 de septiembre de 2008
SOLICITANTE	PLACAS MURCIA, S.L. Avda. Alto Atalayas, km. 4,460 30110 CABEZO DE TORRES (Murcia)
ELEMENTO CONSTRUCTIVO	Tipo: PARED NO PORTANTE Fabricante: PLACAS MURCIA, S.L. Referencia: PLACA MACIZA ARMADA DE HORMIGÓN PL14
DESCRIPCIÓN	Identificación: Cerramiento vertical de placas macizas de hormigón armado. Composición: Dos placas macizas machihembradas de hormigón armado. Las juntas entre placas se sellan con masilla de poliuretano POLIFLEX PLUS por su cara no expuesta. Dimensiones: Conjunto muestra: 3050x3060x145 mm Placa inferior: 3056x2200x145 mm Placa superior: 3057x885x145 mm
ENSAYO	UNE-EN 1364-1:2000 Resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes
CLASIFICACIÓN (UNE-EN 13501-2:2004)	EI 240
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S <i>Autorized signatory/ies</i>	 Fdo.: D. Vicente J. Moliner Resp. Lab. Resistencia al Fuego

Este documento tiene carácter provisional. El resultado definitivo será confirmado por los correspondientes Informes de Ensayo y Clasificación, trazables con este documento.
Este Informe Provisional tiene una validez de 1 mes desde su fecha de emisión.